

Legionellen im Haus?

Lassen Sie Ihr Duschwasser auf Legionellen untersuchen.

Kontaminationsquellen und Übertragungswege

Legionellen sind weit verbreitete Umweltkeime. In sehr kleinen Konzentrationen sind sie auch im Trinkwasser vorhanden. Unter gewissen Bedingungen können sie sich im Wasserverteilnetz stark vermehren und zu einer Gefährdung für den Menschen führen. Legionellenhaltiges Trinkwasser kann zwar bedenkenlos konsumiert werden, ein potenzielles Infektionsrisiko besteht jedoch beim Einatmen von legionellenhaltigem Wassersprühnebel, zum Beispiel beim Duschen oder beim Baden im Whirlpool.

Faktoren, welche das Legionellenwachstum begünstigen

- Temperaturen im Warmwassersystem unter 55°C
- Zu geringe Nutzung von Teilen des Leitungssystems (Stagnationswasser)
- Bewuchs mit Biofilm

Gefahr für den Menschen

Legionellen können für alle zur Gefahr werden, besonders gefährdet sind jedoch ältere und immungeschwächte Personen.

Legionelleninfektionen können grippeartige Symptome (Pontiac Fieber), aber auch schwere Lungenentzündungen (Legionellose) auslösen.

Massnahmen und Prophylaxe

Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt für die privaten Haushalte eine Betriebstemperatur von mindestens 55°C im gesamten Warmwassersystem.

Das Warmwassererheizungssystem (Boiler) soll zudem regelmässig während einer Stunde auf über 60°C erwärmt werden.



Die Mabritec AG empfiehlt zusätzlich eine regelmässige Überprüfung der Legionellenbelastung durch gezielte Wasseranalysen. Faktoren, welche das Legionellenwachstum begünstigen werden und gegebenenfalls notwendige Gegenmassnahmen eingeleitet werden.

Unser Legionellen-Untersuchungsdienst

Der Pauschalpreis von CHF 78.– beinhaltet:

- die Abgabe eines Probenahmesets mit Anleitung, inklusive vorfrankierter Rücksendebox.
- die Analyse auf Legionellen im Labor der Mabritec AG.
- die Berichterstattung per Post oder E-Mail innerhalb von 10 Tagen nach Probeneingang.

Auf Wunsch stehen Ihnen die Experten der Mabritec AG für Fragen rund um die Legionellenproblematik zur Verfügung.



Probenahmeset
Bestellen



Wasserprobe
gemäss
Anleitung
entnehmen
Und Probe
zurücksenden



Bericht per Post
oder E-Mail
10 Tage nach
Probeneingang